

Cieszyn, dn. 30.06.2023 r.



**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W CIESZYNIE**

**Wydział Operacyjno – Szkoleniowy**  
ul. Chemików 16, 43 – 400 Cieszyn

PR.077.32.2023.PW

**Urząd Gminy Zebrzydowice**

ul. Ks. Antoniego Janusza 6

43 - 410 Zebrzydowice

W odpowiedzi na wiadomość e-mail, z dnia 29.06.2023 r., Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie informuje, że podczas działań w dniu 24.06.2023 r. Zastęp Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno- Ekologicznego z JRG 1 PSP w Bielsku-Białej prowadził rozpoznanie i weryfikację stref zagrożenia. Dokonał ich wyznaczenia, oznakowania i monitoringu na cele prowadzenia akcji ratowniczo gaśniczej.

Pomiary wykonywane były przyrządami;

- Drager Pac 7000, Drager X-am 2000 (chlor, amoniak, siarkowodór, metan) na ulicach Północnej, Brzozowej, Kolejowej.

- Drager X-am 7000 oraz Drager X-am 5000 (chlor, tlen, tlenek węgla, związki organiczne, dolna granica wybuchowości) na ulicach Cieszyńska i Ogrodowa.

- LCD 3.3 – detektor bojowych środków trujących i toksycznych środków przemysłowych na ulicach Morcinka, Stalmacha, Matusiaka.

Podczas akcji działania ratownicze polegały między innymi na prowadzeniu ciągłego monitoringu powietrza, przemieszczania się chmury dymu w rejonach prowadzenia działań.

Po ugaszeniu pożaru miejsce pogorzeliska przez kolejne dni było kontrolowane i monitorowane przez 5 kolejnych dni z powodu ciągłego nagrzewania się zgromadzonych substancji, występowania wtórnych zapłonów. Zjawiska powyżej opisane wymagały potrzeby doraźnego podejmowania działań chłodzących i gaśniczych.

W dniu 29.06.2023 r. działania Państwowej Straży Pożarnej po wyciągnięciu ostatnich nagrzewających się i wtórnie zapalających beczek i ich całkowitemu rozebraniu, dogaszeniu zakończono działania. Przed zakończeniem działań na miejsce ponownie został zadysponowany Zastęp Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno- Ekologicznego z JRG 1 PSP w Bielsku-Białej w celu przeprowadzenia ostatecznych pomiarów powietrza. Wszystkie wskazania urządzeń pomiarowych w strefie dały wynik negatywny. Następnie wykonano pomiary w miejscach wskazanych przez dowódcę akcji, także wszystkie wyniki negatywne. Mając na uwadze powyższe nie wystąpiła konieczność powiększania strefy z uwagi na brak zagrożenia wewnątrz.

Otrzymują:

- UG Zebrzydowice

- aa.