

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Gliwicach  
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice  
Infolinia: 48 32 006 0 816

Adres do korespondencji:  
ul. Dąbickiego 7, 44-100 Gliwice  
info@tauron-dystrybucja.pl

1007074048



Jastrzębie-Zdrój, dnia 31.01.2018r.

Gmina Zebrzydowice  
Ul. Ks. Antoniego Janusza 6  
43-410 Zebrzydowice

URZĄD GMINY ZEBRZYDOWICE  
KANCELARIA GŁÓWNA

Wpł. dn. 2018-02-05

Nr KP 1199/18

zał. ....

TD/OGL/OME/2018-01-31/0000012  
pJA/KM/036/2018

Dotyczy: **projektu budowy placu zabaw ul. Harcerska w Kaczycach**

Tauron Dystrybucja informuje, iż rozpatrzył pod kątem kolizji z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi projekt budowy placu zabaw w Kaczycach przy ul. Harcerskiej nr dz. 233/58

Inwestor: Gmina Zebrzydowice

Przedstawiona dokumentacja została oceniona pozytywnie z następującymi uwagami:

- w miejscach kolizji planowanej budowy z istniejącymi kablami kabla niskiego napięcia należy na całej długości zabezpieczyć rurami osłonowymi typu AROT 110 PS koloru niebieskiego.
- przed przystąpieniem do prac należy określić dokładne trasy istniejących kabli poprzez wykonanie przekopów kontrolnych lub za pomocą aparatury pomiarowej
- prace w odległości mniejszej niż 2m od uprzednio zlokalizowanych kabli energetycznych należy prowadzić ręcznie
- prace w pobliżu słupów energetycznych należy przeprowadzić w taki sposób, aby w żaden sposób nie naruszyć sposobu ich posadowienia
- dla wszystkich prac wykonywanych w pobliżu istniejących urządzeń energetycznych należy zlecić nadzór branżowy

Wszelkie prace w pobliżu i na urządzeniach energetycznych mogą być prowadzone przez uprawnionego wykonawcę w warunkach beznapięciowych przy zachowaniu przepisów branżowych, polskich norm i przepisów, pod nadzorem pracowników Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice.

Praca sprzętem zmechanizowanym w tym dźwignicami zmieniającymi miejsce lokalizacji w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych możliwa jest przy spełnieniu następujących zasad:

- prace sprzętem zmechanizowanym (koparki, podnośniki, dźwigi) w pobliżu czynnych sieci napowietrznych nN i SN należy prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w poniższej tabeli

Napięcie	Odległość pozioma dźwignicy od skrajnego przewodu sieci	
	Prace bez nadzoru	Prace pod nadzorem
do 1kV	Powyżej 3m	Powyżej 1m do 3m
od 15kV do 30kV	Powyżej 10m	Powyżej 2m do 10m

Prace sprzętem zmechanizowanym (koparki, podnośniki, dźwigi) w pobliżu czynnych sieci napowietrznych nN i SN w odległościach mniejszych niż określono to w tabeli są zabronione

W przypadku odkrycia urządzeń elektroenergetycznych należy fakt ten zgłosić w Tauron Dystrybucja tel. 3032395, 3032396

Niniejsze pismo należy dołączyć do projektu.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik

Tomasz Dębowy

Prowadzący sprawę:  
Tomasz Dębowy tel. 32 3032395  
Kopia  
- OME Jastrzębie

TAURON Dystrybucja S.A.  
ul. Podgórska 25A  
31-035 Kraków

TAURON Dystrybucja S.A.  
ul. Jasnogórska 11  
31-358 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216  
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.611.250,96 zł  
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000073321  
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216  
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511 925.759,22 zł  
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000073321

[www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl)

[www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl)