

IR.271.15.2017

Zebrzydowice, dnia 28.07.2017r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Żelazny szlak rowerowy”.

---

W związku z zapytaniem odnośnie przetargu, udzielamy następującej odpowiedzi:

**Pytanie 1.**

W związku z rozbieżnością pomiędzy przedmiarem a projektem technicznym dotyczącym grubości warstwy nawierzchni ścieżki rowerowej proszę o wskazanie właściwej grubości.

Odp.

Należy przyjąć minimalną grubość nawierzchni 3,0 cm oraz zamienić opis pozycji 15 d.3 na podany poniżej.

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15 d.3	S.T.	Wykonanie nawierzchni - nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-epoksydowa lub mineralno-poliuretanowa - warstwa grubości min 3,0 cm po zagęszczeniu /grubość warstwy zgodnie z wytycznymi producenta/, układana mechanicznie	m2	5500		

**Pytanie 2.**

Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca jest zobowiązany wykazać się robotami budowlanymi polegającymi m.in. na budowie ścieżki rowerowej o nawierzchni mineralno-epoksydowej lub mineralno-poliuretanowej w łącznej ilości 2 km.

Czy Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku jeżeli Wykonawca wykaże się robotami polegającymi na budowie ścieżek rowerowych i dróg publicznych o nawierzchni mineralno-bitumicznej w łącznej ilości 2 km?

Odp.

Zamawiający uzna przedstawienie powyższych referencji za spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej.

**Pytanie 3.**

Zgodnie z pkt 6.3.3.3 ppkt A SIWZ Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie przez Zamawiającego wezwany do przedłożenia m.in. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert – Zamawiający przedłuża ten okres o kolejne 3 lata (czyli łącznie Zamawiający dopuszcza referencje z ostatnich 8 lat), natomiast zgodnie z pkt 8.1.1. SIWZ i

załącznikiem C do oferty należy przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Prosimy zamawiającego o potwierdzenie, że dopuszcza wykaz robót z ostatnich 8 lat oraz o zmianę zapisów SIWZ.


Odp.

Zamawiający dopuszcza wykaz robót z ostatnich 8 lat oraz informuje, że dokonał stosownych zmian zapisów SIWZ.

Informujemy, że w związku z powyższym zostaje przesunięty termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: **do dnia 21.08.2017r. do godz. 09:45**

Otwarcie ofert: **21.08.2016r. o godz. 10:00.**



WOJCI GMINY ZEBRZYDOWICE  
  
mgr Andrzej KONDZIOLKA