

Zebrzydowice, dnia 12.02.2019 r.

IR.271.01.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów ppoż. , zapewnienie bezpieczeństwa w budynku – dostawa i zabudowa agregatu prądotwórczego SZR 40 kVA na potrzeby zasilania rezerwowego budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach w formule zaprojektuj i wybuduj”

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści agregat o wymiarach : 2050 x 1000 x 1465 mm?

Odp. Tak, pod warunkiem dostosowania otworu drzwiowego z nowymi drzwiami, odpowiednio do gabarytów zastosowanego agregatu tak, aby wzmocnić ewentualny transport agregatu.

Dostosować należy również pomieszczenie oraz kanał nawiewny i wywiewny.

Przypominamy również iż wejście do pomieszczenia jest o 95 cm wyższe niż podłoga w pomieszczeniu przejściowym.

Smiać

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
Andrzej Kondziolka
Andrzej KONDZIOLKA